DZIAŁKA NR 269 - UL. SATURNA



DZIAŁKA NR 270 - UL. JOWISZA



UWAGI :

1. Przed przystąpieniem do wykonania komór przewiertowych ustalić przekopem kontrolnym przebieg i głębokość istniejącego uzbrojenia.
2. Końcowe wymiary komór ustali wykonawca w zależności od posiadanego sprzętu.
3. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót i wystąpić i nadzór nad prowadzonymi pracami.
4. Przed wejściem w teren wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów istniejących studni kanalizacyjnych w rejonie prowadzonych prac.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a przyjętymi rozwiązaniami projektowymi powiadomić projektanta.

venit
VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI
44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4

inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE SP. Z O. O.
44-120 GLIWICE, UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY 135

zadanie inwestycyjne
PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPLNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ GRUPOWEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WT-6 NA OSIEDLU KOPERNIK W GLIWICACH

projektant
mgr inż. Krzysztof Gruszka
uprawnienia
71/96 spec. instalacyjna

projekt: P4

zakres opracowania
BUDOWA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:
JOWISZA 1-3-5-7
SATURNA 1-3-5-7, SATURNA 6-8-10-12
CENTAURA 2-4-6-8
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

treść rysunku
PRZEJŚCIA CIEPŁOCIĄGO POD JEZDNIĄ

stadium	data	skala
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	lipiec 2017	1:250

wersja	branża	nr rysunku	rewizja
	INSTALACYJNA	P4.7	

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI, POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZEŚNIEJSZYCH RYSUNKÓW